

閲覧用

事務連絡  
令和6年1月5日

様

公益財団法人 愛知水と緑の公社  
理事長 藤戸 聡

令和6年度衣浦西部流域下水道施設都市ガス調達における  
一般競争入札の質問事項について（回答）

令和5年12月22日付けの質問については、下記のとおりです。

記

## 1. 公告に関する質問

令和6年度衣浦西部流域下水道施設都市ガス調達仕様書の1（3）について

・記載の圧力数値は低圧の数値と思われませんが、衣浦西部浄化センターの供給圧力は、現状中圧Aと思われます。供給圧力の変更予定等がなければ中圧Aでの供給を前提として入札検討を進めますがよろしいですか。

## 2. 回答

・現在の都市ガス供給圧力を再確認したところ、中圧A(0.3MPa以上 1.0MPa未満)であることが判明しました。そのため入札は中圧Aにて供給することを前提としてください。

担 当 下水道部 管理課 管理グループ 片岡  
電 話 052-971-3054  
E-mail [g-ka@aichi-mizutomidori.or.jp](mailto:g-ka@aichi-mizutomidori.or.jp)